平成30年(2018年)8月30日 子 ど も 文 教 委 員 会 資 料 子ども教育部子ども教育施設担当 教育委員会事務局子ども教育施設担当

子ども関連施設のブロック塀等調査結果について

6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震を受け、区立小中学校及び幼稚園については、敷地内のブロック塀等についての調査を行い、調査結果について報告しているが、他の子ども関連施設についても、各施設の状況を調査し確認したので、その結果について報告する。

1. 調査実施期間

平成30年7月2日(月)~31日(火)

2. 調查実施施設

区立保育園(17園)、その他子ども施設(2施設)、小中学校・幼稚園を除く教育施設(7施設)

3. 調査者

経営室施設分野及び教育委員会事務局子ども教育施設分野職員(技術職)

4. 調査概要

- (1) ブロック塀等の有無の確認
- (2) 目視・打診・触診による「ひび」「浮き」「振れ幅」等の確認
- (3) 建築基準法施行令適合の確認
- (4)補強状況の確認

5. 調査結果

別紙のとおり。なお、直ちに倒壊等の危険性のあるブロック塀等については確認されなかったが、建築基準法施行令不適合や劣化により改修が必要なブロック塀等が存在する施設が、計12施設あった。

6. 調査結果を踏まえた対応

- (1) 計12施設のうち、建築基準法不適合により改修が必要なブロック塀が「道路沿いにある」もみじやま保育園については、今年度早期に塀の撤去を行う。
- (2)建築基準法不適合や劣化により改修が必要なブロック塀等が「隣地境界線沿いにある」施設については、平成31年度に適宜改修を進める。

ブロック塀等調査結果票 子ども教育部

	(ア)関係法令不適合や劣化によ り改修が必要なブロック塀等が <u>道路沿い</u> にある施設	(イ)関係法令不適合や劣化によ り改修が必要なブロック塀等が <u>隣地境界線沿い</u> にある施設		
改修対象施設				
中野保育園		0		
昭和保育園		0		
あさひ保育園		0		
丸山保育園		0		
仲町保育園		0		
弥生保育園		0		
西鷺宮保育園		0		
江原保育園		0		
もみじやま保育園	0	0		
숌計	1	9		

改修対象外施設
沼袋保育園 (沼袋高齢者会館)
白鷺保育園
本町保育園
野方保育園
鍋横保育園 (鍋横区民活動センター)
大和東保育園
宮の台保育園口
打越保育園
さつき寮
療育センターアポロ園

ブロック塀等調査結果票 教育委員会(小中学校・幼稚園は除く)

	(ア)関係法令不適合や劣化によ り改修が必要なブロック塀等が <u>道路沿い</u> にある施設	(イ)関係法令不適合や劣化によ り改修が必要なブロック塀等が <u>隣地境界線沿い</u> にある施設		
改修対象施設				
東中野図書館		0		
江古田図書館		0		
上高田図書館		0		
合計	0	3		

改修対象外施設	
本町図書館	
南台図書館	
野方図書館	
教育センター	