

平成18年(2006年)7月6日  
建設委員会資料  
都市整備部建築担当

## 民間建築物における吹付けアスベストに関する調査結果について

(平成18年(2006年)6月26日現在)

区分	建築物数(棟)			
	1,000m <sup>2</sup> 以上	500m <sup>2</sup> 以上～1,000m <sup>2</sup> 未満	500m <sup>2</sup> 未満	計
調査を要求した建築物の数	82	166	2,836	3,084
調査報告があった建築物の数	60	92	1,118	1,270
露出してアスベストの吹付けがなされている建築物の数	9	2	20	31
指導により対応済みの建築物の数	7	2	16	25
指導により対応予定の建築物の数	1	0	1	2
指導中の建築物の数	1	0	3	4
露出した吹付けアスベストのない建築物の数	50	85	1,075	1,210
吹付けアスベストか不明の建築物の数(損傷のあるもの)	0	3	6	9
" (損傷のないもの)	1	2	17	20
無回答	22	74	1,718	1,814

「対応済み」は、除去・改修済みのほか、直ちに飛散のおそれがない場合で、適切な維持管理や除去する場合の注意喚起など指導済みであるものを含む。

「対応予定」は、損傷があるなど飛散のおそれがある場合で、除去・補修などの対応予定があり、かつ期限を設定してあるもの。

「指導中」は、損傷があるなど飛散のおそれがある場合で、除去・改修等の指導中であるが、対応が未定のもの。