

民間施設におけるシンドラーエレベーター(株)製エレベーターの 緊急点検結果について

1 経過

前回(7月6日)の建設委員会報告後、残り5基のエレベーターの点検結果について、所有者又は管理者から8月22日に報告があった。

2 点検結果(平成18年8月22日現在)

抽出件数	26基	区の昇降機定期報告台帳から24基、国のリストから2基。
対象外件数	6基	休止中1基、他社製に改修済5基。
対象件数	20基	シンドラーエレベーター(株)製9基、(旧)日本エレベーター工業(株)製11基。
点検結果	適	20基
	否	0基
	未実施	0基

：緊急点検の結果、何らかの不備がある場合は否。

【参考】

過去において、人身事故の発生は0件だったが、次の不具合があったとの報告があった。

エレベーターの扉が開いたまま、閉じないことがあった(2件)

エレベーターが止まった際、かごの中の床と外の床との間に段差があった(1件)